



ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Львівській області)

lv.dsns.gov.ua вул. Підвальна, 6, м. Львів, 79006, тел. (032) 239-02-50, факс (032) 261-61-15 код ЄДРПОУ 38627339 lviv@dsns.gov.ua

№ _____

На № 16-1306/0/2-25 від 18.03.2025

Директору департаменту архітектури
та розвитку містобудування
Львівської обласної державної
адміністрації
Олені ВАСИЛЬКО
ел. пошта: arch@loda.gov.ua

Про надання відомостей
щодо розроблення ІТЗ ЦЗ

Шановна пані Олено!

Розглянувши Ваш лист від 18.03.2025 № 16-1306/0/2-25 щодо надання наявних відомостей та розрахунків планових показників для розроблення розділу «Інженерно-технічних заходів цивільного захисту» в складі містобудівної документації «Комплексний план просторового розвитку територіальної громади з адміністративним центром в місті Шептицький» повідомляємо Вам наступне.

Відповідно до вимог ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні» розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» є основною частиною містобудівної документації на місцевому рівні і розробляється за окремими завданнями на мирний час та на особливий період відповідно до вимог ДБН Б.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації» (частина 1, 2) та ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту».

Водночас, при розробленні розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту використовувати ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час» і ДСТУ-Н Б Б.1.1-20:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на особливий період».



СЕД АСКОД ГУ ДСНС України у Львівській області
№ 58 01-1913/58 02.1 від 26.03.2025
Підписувач Карітін Юрій Іванович
Сертифікат 368DC35ECCB2DC104000000DB8F0100BF470400
Дійсний з 26.07.2023 00:00:00 по 25.07.2025 23:59:59

№16-1473/0/1-25 від 26.03.2025

Поряд з цим, в межах компетенції Головного управління ДСНС України у Львівській області, надаємо Вам наступну інформацію, а саме:

1. Території, населені пункти та об'єкти, що можуть викликати виникнення надзвичайних ситуацій та/або є джерелом утворення інших небезпечних зон:

На території громади знаходяться:

1.1. 8 об'єктів, які віднесені до II категорії з цивільного захисту;

1.2. 4 точкові хімічно-небезпечні об'єкти:

- хлораторна Бендюзького водозабору КП "Водоканал" Шептицької міської ради, Шептицький район, с.Бендюга;
- хлораторна Правдівського водозабору КП "Водоканал" Шептицької міської ради, Шептицький район, с. Бережне;
- хлораторна Межирічанського водозабору КП "Водоканал" Шептицької міської ради, Шептицький район, м.Шептицький, вул.Радехівська;
- хлораторна Соснівського водозабору КП "Водоканал" Шептицької міської ради, Шептицький район, с. Сілець.

По території Шептицької міської територіальної громади проходить магістральна залізнична колія, яка відповідно до ДСТУ-Н Б.1.1-19:2013 відноситься до лінійного хімічно-небезпечного об'єкту.

1.3. 7 об'єктів підвищеної небезпеки:

- АЗС №40, ТОВ «СІРІУС ГОЛД», с. Сілець, вул. Перехрестя, 5;
- АЗС, ТОВ "Петрол Контракт", с. Сілець, вул. Перехрестя, 2;
- АЗК №11-10, ТОВ "Вест Петрол Маркет", с. Сілець, вул. Перехрестя, 2;
- АЗС, ТОВ "Петрол Контракт", м. Шептицький, вул. Хмельницького, 63А;
- АЗК №11-09, ТОВ "Вест Петрол Маркет", м. Шептицький, вул. Хмельницького, 63А;
- АЗС №48, ТОВ "ОККО-ДРАЙВ", м. Шептицький, вул. Львівська, 51;
- АЗС, ПАТ "УКРНАФТА", м. Шептицький, вул. Хмельницького, 81.

2. Території за факторами ризику:

Територія Шептицької міської територіальної громади потрапляє до I, II та III зони можливого хімічного забруднення від лінійного хімічно-небезпечного об'єкта внаслідок можливої аварії із 60-тонною цистерною з хлором.

Згідно з ДБН В.1.2-4:2019 територія Шептицької міської територіальної громади потрапляє в наступні зони:

- зона незначних (слабких) руйнувань від об'єкту віднесеного до "ОВ" категорії з цивільного захисту;
- зона небезпечного сильного радіоактивного забруднення від об'єкту віднесеного до "ОВ" категорії з цивільного захисту.

Відповідно до карт ЗСР-2004-А, В та С на території Шептицької міської територіальної громади, інтенсивність сейсмічних поштовхів і коливань складає 6-7 балів за шкалою MSK-64.

За результатами багаторічних спостережень на території Шептицької міської територіальної громади, мають місце небезпечні та стихійні

метеорологічні явища, наслідки яких можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій.

Водночас, за інформацією наданою ДП «Західукргеологія» на території населених пунктів Шептицький, Соснівка, Гірник, Межиріччя, Волсвин, Бендюга, Борятин, Сілець, Добрячин можуть спостерігатись процеси підтоплення та просадки.

За більш детальною інформацією стосовно можливих загроз природного характеру пропонуємо звертатись до організацій водного господарства, гідрометеорологічного центру, наукових, проєктних, вишукувальних організацій в галузі геології.

3. Об'єкти, що призначені або можуть бути використані для розміщення та/або функціонування підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, пожежної охорони, інших формувань сил цивільного захисту:

На території Шептицької міської територіальної громади знаходяться 2 пожежно-рятувальних підрозділи:

- 33 державна пожежно-рятувальна частина 4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, м. Шептицький, вул. Б. Хмельницького, 30;
- 34 державна пожежно-рятувальна частина 4 державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Львівській області, м. Соснівка, вул. Львівська, 4.

Під час розроблення комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади необхідно врахувати вимоги ДБН Б.2.2-12:2019, щодо розміщення, на території громади, пожежних депо із визначенням їх типу, площі та межі згідно вимог ДСТУ 8767:2018, в ході проведення розрахунків враховувати рішення генеральних планів населених пунктів громади, у тому числі м. Шептицький, щодо вже запроектованих пожежних депо.

Протипожежне водопостачання організовується та здійснюється у відповідності до ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проєктування».

Для забезпечення протипожежного водопостачання на території Шептицької міської територіальної громади знаходиться 485 пожежних гідрантів (275 вуличних і 210 об'єктових) та 3 водонапірні вежі.

При проєктуванні пожежних гідрантів їх тип погоджувати з підрозділами ДСНС України в залежності від наявного в пожежно-рятувальних підрозділах обладнання для їх використання при гасінні пожеж.

4. Додаткові дані:

При виконанні комплексного плану просторового розвитку території Шептицької міської територіальної громади, окрім заходів визначених державними будівельними нормами, пропонуємо врахувати ряд вимог, а саме:

- дотримання нормативних відстаней до меж лісових масивів;

- дотримання нормативних радіусів обслуговування пожежними депо та часу прибуття пожежних автомобілів;
- передбачити будівництво нових пожежних депо;
- забезпечення пожежних депо спеціальною пожежною технікою (автодрабини та автопідйомники), яка забезпечує рятування людей з верхніх поверхів існуючої та проєктної забудови з урахуванням їх нормативних радіусів обслуговування;
- передбачити оповіщення мешканців населених пунктів, в тому числі шляхом встановлення вуличних гучномовців та сирен;
- проєктування здійснювати з урахуванням вимог щодо захисту інформації з обмеженим доступом.

Що стосується інформації щодо наявних об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, розрахунків необхідної їх кількості на перспективу розвитку, засобів оповіщення населення і заходів із проведення евакуації населення пропонуємо при розробленні комплексного плану просторового розвитку території безпосередньо використовувати інформацію наявну в Шептицькій міській територіальній громаді.

З повагою

Начальник

Юрій КАГІТІН